

惠州大亚湾绿科水质净化有限公司环境保护信息公开

(2020年1月份)



一、企业基本信息:

(一)企业名称:惠州大亚湾绿科水质净化有限公司

(二)地址位置:广东省惠州市大亚湾区澳头镇黄鱼涌田澳背村

(三)法人代表:杨海舸

(四)联系电话:0752-5535105

(五)所属行业:环保行业

(六)公司规模:小型企业

(七)投产时间:2007年12月

(八)经营范围:生活污水处理

(九)质量方针、环境方针:落实科学发展观,贯彻环境经营理念,推行清洁生产,紧密围绕我公司发展规划,以控污减排为中心,改善区域生态环境,促进企业与社会和谐发展。

经营理念:公司立足于环保行业,以高新技术为依托,注重技术、以人为本,以质量为生命,控污减排,改善环境,履行社会责任。

(十)环保投资:按照高标准、高规格的要求,选用国内先进环保设施建设,项目主体投资约5060万元、管网投资约7300万元。为确保污水处理系统稳定运行,公司适时对工艺参数进行调整,加强对设备的定期保养和检修,每年投入的运行维护费用约600万元。

(十一)获得荣誉:2011年5月被广东省环境保护厅评为环保诚信企业(绿牌标示)。

二、环境污染物排放情况:

下表为2020年1月的主要环境污染物排放数据

(一)废水污染物

污染物名称	是否达标排放	排放去向	排放浓度(mg/L)	排放量(吨)	超标超总量情况
COD	达标排放	淡澳河	25.58	23.0	无
氨氮	达标排放	淡澳河	1.10	0.99	无
TP	达标排放	淡澳河	0.19	0.17	无

SS	达标排放	淡澳河	7	6.29	无
生化需氧量	达标排放	淡澳河	7.3	6.56	无
总镉	达标排放	淡澳河	ND	/	无
总铬	达标排放	淡澳河	ND	/	无
六价铬	达标排放	淡澳河	ND	/	无
总铅	达标排放	淡澳河	ND	/	无
阴离子表面活性剂	达标排放	淡澳河	0.12	0.11	无
粪大肠菌群数	达标排放	淡澳河	460	/	无
总氮	达标排放	淡澳河	7.14	6.42	无
石油类	达标排放	淡澳河	ND	/	无
动植物油	达标排放	淡澳河	0.16	0.14	无
总汞	达标排放	淡澳河	ND	/	无
烷基汞	达标排放	淡澳河	ND	/	无
总砷	达标排放	淡澳河	ND	/	无

备注：1、粪大肠菌群数单位：个/L； 2、COD、氨氮、总磷、总氮为在线的月平均值； 3、“ND”表示未检出

(二) 工业固体废物

类别	工业固废名称	产生量(吨)	综合利用量(吨)	送持证单位综合利用量(吨)	处置量(吨)	送持证单位处置量(吨)	是否办理转移联单
一般工业固体废物	污泥	888.97	888.97	888.97	888.97	888.97	是

三、环保设施建设和实际运行情况：

(一) 环保设施建设情况简介：主要收集和處理城镇生活污水，规划占地面积为 10.4 万平方米，设计总规模为 15 万吨/天，服务范围包括澳头老城区、行政中心区、响水河工业区等区域。项目采用改良型氧化沟+深度处理工艺，主要环保设施包括：粗格栅、细格栅、氧化沟、二沉池、污泥压缩机、高效沉淀池、精密过滤器、紫外消毒机、在线监控仪等。目前处理能力为 3.0 万/天，污水处理设施运行稳定，污水净化处理后达标排放。

(二)实际运行情况:一月份处理生活污水总量为 899176m³,产生污泥量为 888.97 吨,污水处理设施运行正常,污水处理稳定达标排放。

四、突发环境应急预案:

突发环境事件应急预案	
登记部门	惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局
备案时间	2019 年 1 月 16 日
主要内容	大亚湾中心区污水处理厂首期工程突发环境事件风险评估报告; 大亚湾中心区污水处理厂首期应急预案; 大亚湾中西区污水处理厂应急资源调查报告; 突发环境事件应急遇难备案登记表。